

PRÜFBESCHEINIGUNG

TEST ATTESTATION

Antragsteller:
Applicant:

Mawa Design Licht- und Wohnideen GmbH
Neu-Langerwisch 36
14552 Michendorf
Germany

Produkt:
Product:

Einbauleuchte
Recessed luminaire

Handelsname:
Trade name:



Typ(en) / Modell(e):
Type(s) / model(s):

Modell: Wittenberg 4.0 / Typen: w4-eb-1r, w4-eb-1r-ep

Beschreibung:
Specification:

18 Vc; 700 mA; 12,7 W; IP20; Schutzklasse III; LED 2700K, 3000K oder 4000 K

zusätzliche Informationen:

- Einbauleuchte zur Deckenmontage außerhalb des Handbereichs
- Leuchte mit Schutzkleinspannung (Schutzklasse III)
- Verwendung mit einem unabhängigen Betriebsgerät für Schutzkleinspannung
- mit integriertem LED-Modul (als „nicht vom Nutzer ersetzbare Lichtquelle“)
- mit Wechseloptik (Abstrahlwinkel von 12°, 24° und 38°) mittels Saugheber austauschbar
- mit Verstelleinrichtung des Lichtkopfes

DEKRA Testing and Certification GmbH bestätigt, dass die geprüften Muster folgenden Prüfanforderungen entsprechen:
DEKRA Testing and Certification GmbH confirms that the tested samples comply with the following test requirements:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-2:2012
DIN 57710-14 (DIN VDE 0710-14:1982-04)

Prüfdokumentation:
Test documentation:

3407521.50

Dieses Dokument wird auf Grundlage der in der DEKRA Prüfdokumentation vorliegenden Nachweise erstellt. Ihm liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Produktprüfungen, Produktzertifizierungen und sonstigen Leistungen der DEKRA Testing and Certification GmbH zugrunde. Die Konformität mit der zutreffenden Richtlinie hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter zu erklären. Die hier angegebenen Prüfanforderungen können dazu mit herangezogen werden. Dieses Dokument berechtigt nicht zur Verwendung eines der DEKRA Prüfzeichen.

This document is issued based on evidence as laid down in the DEKRA test documentation. It is based on the General Terms and Conditions for the Performance of Assessment, Certification and other Services of DEKRA Testing and Certification GmbH. The manufacturer or its representative has to declare the conformity with the applicable directive. For this also the herein mentioned test requirements can be considered. This document does not authorize the use of any DEKRA approval mark.

Dieses Dokument wurde herausgegeben am:
This document was issued on:

16. Juni 2017
June 16, 2017

Dokument-Nr.:
Document no.:

4713024.170002

DEKRA Testing and Certification GmbH

Jens Marggraf

© Integral publication of this document is allowed.

Seite 1 von 1
page 1 of 1